

De: adolfo cordones cortes [adolfo.cordones@msn.com]
Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2015 20:02
Para: Ruben Bravo Zamorano
Asunto: RE: RV: Grupo electrógeno disfuncional

Sr Bravo .

Yo no tengo inconveniente en ir a ver el problema del grupo generador al parecer seria la operacion del grupo ahora si han intervenido el generador se tendria que evaluar que se hizo en primera instancia se tendria que capacitar a las personas que van a estar a cargo del generador Yo necesito para realizar este trabajo de capacitacion y pruebas que el consultorio no este atendiendo ya que se necesita cortar energia para pruebas. ustedes tendran que comunicarme el dia en que se pueda realizar (avizar con anticipacion se nesecitaria una hora aprox)

Valor capacitacion y pruebas del generador \$ 80.000 sin iva incluido

esperando respuesta

saluda atte a ud

Adolfo Cordones

> From: rbravo@corporacionrgv.cl
> To: adolfocordones@msn.com
> CC: lcasarin@corporacionrgv.cl; cesfamrsh@corporacionrgv.cl; acontreras@corporacionrgv.cl; ataquias@corporacionrgv.cl
> Subject: RV: Grupo electrógeno disfuncional
> Date: Mon, 23 Mar 2015 17:30:09 -0400
> Estimado Sr. Cordones:

> Junto con saludarles y tal como conversamos telefónicamente el día de hoy en la tarde, quisiera solicitar a su persona pueda señalarme si es posible se persone en el CESFAM Raul Silva henriquez, ubicado en Las Compañías, donde usted en conjunto con el Sr. contratista José Irrazabal realizo una actualización y mejora del sistema eléctrico existente en dicho CESFAM, desde donde señalan existir actualmente inconvenientes con el grupo electrógeno de dicho establecimiento, dado lo que se señala desde el centro no logro identificar si esto se debe a una falla en el equipo o un problema de manejo para hacerlo funcionar, por tal razón solicito me señale en que día y hora puede acercarse al CESFMA ya señalado y evaluar el equipo grupo electrógeno y la forma en que este se opera, le pido me señal cual seria el costo del servicio requerido, de existir costo asociado. Copio su teléfono al presente correo en el caso de que la Subdirectora del Centro quiera consultar algo a su persona por esa vía +56974998602. Por último señalo que seria ideal contar con su respuesta y

disposición a mas tardar mañana.

> Atento a su pronta respuesta, se despide cordialmente:

> Rubén Bravo

> Coordinador Depto. de Salud

> Corporación Municipal Gabriel Gonzalez Videla

> -----Mensaje original-----

> De: Centro de Salud Raul Silva Henriquez [mailto:cesfamrsh@corporacionggv.cl]

> Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2015 15:57

> Para: Ruben Bravo Zamorano

> CC: director rsh; elsa isabel arenas sepulveda; Lorena Casarín Muñoz; Ana Contreras Cortes

> Asunto: Grupo electrógeno disfuncional

> Estimado Rubén:

> Junto con saludar, el motivo del presente es informar a Ud. que durante este fin de semana se produjo un corte de energía eléctrica en el sector durante varias horas y frente a lo cual el grupo electrógeno NO funcionó, lo que generó activar plan de contingencia para resguardar el recurso vacunas. Hoy al conversar con el técnico que lo ha estado evaluando me informa que se ha producido un cambio en el sistema de carga manual de recarga de energía de la batería, por lo que se hace sumamente necesario ubicar al contratista que realizó esos cambios para que detalle el nuevo funcionamiento del grupo. Ojalá esta situación se pueda sancionar a la brevedad posible, ya que tenemos que almacenar grandes cantidades de vacunas por la campaña antiinfluenza y cualquier alteración en la cadena de frío significa la pérdida de todo ese recurso.

> Sin otro particular, y esperando una pronta y favorable respuesta, se despide atte.

> --

> Paula Fernández Villalobos

> Enfermera Subdirectora

> Coordinadora SAPU

> CESFAM C. Raul Silva Henriquez

> La Serena

> _____
> Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 11226 (20150224)

> ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

De: adolfo cordones cortes [adolfocondones@msn.com]
Enviado el: martes, 24 de marzo de 2015 19:19
Para: Ruben Bravo Zamorano
Asunto: RE: Grupo electrogeno disfuncional

Estimado
los datos son los siguiente

> From: rbravo@corporaciongv.cl
> To: adolfocondones@msn.com
> CC: lcasarin@corporaciongv.cl; cestamrsh@corporaciongv.cl; acontreras@corporaciongv.cl; ataquias@corporaciongv.cl
> Subject: RE: Grupo electrogeno disfuncional
> Date: Tue, 24 Mar 2015 17:52:47 -0400

> Estimado Sr. Cordones:

> Hablado con la Dra. Casarin, autoriza el valor de su propuesta, por ende y con tal de formalizar la compra de servicio, quisiera pedirle los datos para enviar la orden de compra respectiva, los datos son:

> Nombre o razón social del proveedor: Servicios electricos Adolfo Roberto cordones Cortes E.I.R.L.
> Rut del proveedor : 76.358.667-7
> Dirección del proveedor: Las Higueras # 25750 Tambillo Coquimbo
> Giro del proveedor: servicios electricos

> Fono del proveedor: 74998602

> Además de lo anterior quisiera saber cuadro puede ir, idealmente pueda ser antes de este Viernes.

Seria el sabado alas 10:00Hrs el viernes no puedo por que operan a mi hija. ahora la hora la pueden poner ustedes que sea la mas conveniente. ((siempre y cuando la orden este emitida)

> Atento a su respuesta, se despide:

> Rubén Bravo

> ----Mensaje original-----

> De: Ruben Bravo Zamorano [mailto:rbravo@corporaciongv.cl]
> Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2015 17:30

> Para: 'adolfocondones@msn.com'

> CC: 'Lorena Casarin Muñoz'; 'cestamrsh'; 'Ana Contreras Cortes'; 'ataquias@corporaciongv.cl'

> Asunto: RV: Grupo electrógeno disfuncional

> Estimado Sr. Cordones:

> Junto con saludarle y tal como conversamos telefónicamente el día de hoy en la tarde, quisiera solicitar a su persona pueda señalarme si es posible se persone en el CESFAM Raul Silva henriquez, ubicado en Las Compañías, donde usted en conjunto con el Sr. contratista José Irrarazabal realizo una actualización y mejora del sistema eléctrico existente en dicho CESFAM, desde donde señalan existir actualmente inconvenientes con el grupo electrógeno de dicho establecimiento, dado lo que se señala desde el centro no logro identificar si esto se debe a una falla en el equipo o un problema de manejo para hacerlo funcionar, por tal razón solicito me señale en que día y hora puede acercarse al CESFMA ya señalado y evaluar el equipo grupo electrógeno y la forma en que este se opera, le pido me señal cual sería el costo del servicio requerido, de existir costo asociado. Copio su teléfono al presente correo en el caso de que la Subdirectora del Centro quiera consultar algo a su persona por esa vía +56974998602. Por último señalo que sería ideal contar con su respuesta y disposición a mas tardar mañana.

> Atento a su pronta respuesta, se despide cordialmente:

> Rubén Bravo

> Coordinador Depto. de Salud

> Corporación Municipal Gabriel Gonzalez Videla

> De: Centro de Salud Raul Silva Henriquez [mailto:cesfamrsh@corporaciongv.cl]
> Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2015 15:57

> Para: Ruben Bravo Zamorano

> CC: director rsh; elsa isabel arenas sepulveda; Lorena Casarin Muñoz; Ana Contreras Cortes
> Asunto: Grupo electrógeno disfuncional

> Estimado Rubén:

> Junto con saludar, el motivo del presente es informar a Ud. que durante este fin de semana se produjo un corte de energía eléctrica en el sector durante varias horas y frente a lo cual el grupo electrógeno NO funcionó, lo que generó activar plan de contingencia para resguardar el recurso vacunas. Hoy al conversar con el técnico que lo ha estado evaluando me informa que se ha producido un cambio en el sistema de carga manual de recarga de energía de la batería, por lo que se hace sumamente necesario ubicar al contratista que realizó esos cambios para que detalle el nuevo funcionamiento del grupo. Ojalá esta situación se pueda sancionar a la brevedad posible, ya que tenemos que almacenar grandes cantidades de vacunas por la campaña antiinfluenza y cualquier alteración en la cadena de frío significa la pérdida de todo ese recurso.

> Sin otro particular, y esperando una pronta y favorable respuesta, se despide atte.