

Ruben Bravo Zamorano

De: Jaime Gallardo [ing.jaime.gallardo@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2014 23:00
Para: rbravo@corporacionggv.cl
Asunto: Raul Silva Henriquez

Sr. Ruben Bravo, en relacion a requerimiento de problemas en sistema de alcantarillado en Cesfam Raul Silva Henriquez, informo lo siguiente.

Se realizo visita a terreno, participando personal especializado de mi empresa y la Sra. subdirectora del establecimiento, donde se aprecia y se determina que el sistema de alcantarillado se encuentra colapsado y obstruido, generando el rebalse y derrame de las aguas servidas desde las camaras de inspeccion sobre patios interiores. El agua servida proviene del sector del Sapu y baños de las consultas medicas del sector superior.

El rebalse y derrame de aguas servidas proveniente de las camaras de alcantarillado hacia los patios interiores del Cesfam, genera malos olores y presenta riesgo sanitario, cosa que ustedes por ser personal de la salud, evaluan con mas precision. De acuerdo a lo anterior es que el desbloqueo, mantencion y sanitizacion de la red de alcantarillado sea evaluado como una obra de emergencia que debe ser realizada al mas breve plazo.

El costo asociado aproximado, sin saber con que eventualidad podemos encontrarnos al realizar los trabajos es de \$ 400.000 mas iva. y el tiempo de reaccion para comenzar las obras sera de 4 horas.

Gracias. Jaime Gallardo

_____ Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

*Autógrafa urgente en curso
atrazam*



Ruben Bravo Zamorano

De: Jaime Gallardo [ing.jaime.gallardo@gmail.com]
Enviado el: lunes, 24 de febrero de 2014 7:59
Para: rbravo@corporacionggv.cl
Asunto: Fwd: Raul Silva Henriquez

Sr. Ruben Bravo, los trabajos en Cesfam Raul siva Henriquez fueron ejecutados de acuerdo a lo solicitado.

Se realizo ademas del desbloqueo limpieza general y desinfeccion, del tramo evaluado en visita a terreno, de toda la red de alcantarillado del cesfam debido a las malas condiciones de mantension y obstrucciones que encontraron los maestros. Se visito el terreno y se trabajo los dias 18, 19 y 20 del Pte.

Se entregaron las obras a subdirectora del Cesfam.

El valor de las obras es de \$ 400.000 mas iva.

Gracias

----- Mensaje reenviado -----

De: Jaime Gallardo <ing.jaime.gallardo@gmail.com>
Fecha: 19 de febrero de 2014, 22:59
Asunto: Raul Silva Henriquez
Para: rbravo@corporacionggv.cl

Sr. Ruben Bravo, en relacion a requerimiento de problemas en sistema de alcantarillado en Cesfam Raul Silva Henriquez, informo lo siguiente.

Se realizo visita a terreno, participando personal especializado de mi empresa y la Sra. subdirectora del establecimiento, donde se aprecia y se determina que el sistema de alcantarillado se encuentra colapsado y obstruido, generando el rebalse y derrame de las aguas servidas desde las camaras de inspeccion sobre patios interiores. El agua servida proviene del sector del Sapu y baños de las consultas medicas del sector superior.

El rebalse y derrame de aguas servidas proveniente de las camaras de alcantarillado hacia los patios interiores del Cesfam, genera malos olores y presenta riesgo sanitario, cosa que ustedes por ser personal de la salud, evaluan con mas precision. De acuerdo a lo anterior es que el desbloqueo, mantencion y sanitizacion de la red de alcantarillado sea evaluado como una obra de emergencia que debe ser realizada al mas breve plazo.

El costo asociado aproximado, sin saber con que eventualidad podemos encontrarnos al realizar los trabajos es de \$ 400.000 mas iva. y el tiempo de reaccion para comenzar las obras sera de 4 horas.

Gracias. Jaime Gallardo